



**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CUNEO**

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. N.4 DEL D.P.R. 01.08.2011 N. 151 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCIA A:

**PALAZZETTO POLIVALENTE C.
GIRAUDO**

PRATICA N. 24669

Il presente CERTIFICATO per l'attività individuata al nr. 65.2.C dell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 relativo a:

Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone

74.2.B Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)

Sita nel Comune di BOVES, PZA ITALIA 64

Impianti o apparecchiature pericolose:

Palazzetto dello Sport

Max affollamento per manifestazioni concerti locale di pubblico spettacolo 1495 persone di cui zona tribune 458 posti a sedere

Impianto produzione calore alimentato a gas metano 610 kW

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Mezzi di estinzione:

5 idranti interni UNI 45 mm + 1 colonnina esterna soprassuolo attacco unito+2UNI 45mm
11 estintori a polvere di cui 9 con cap. est. 13A 89BC e n° 2 cap. est. 21A 89BC
impianto sonoro d'allarme incendio alimentato con gruppo di continuità

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 1 Pagina(e) *****

Gli interventi di manutenzione ed i controlli (almeno semestrali) sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio siano effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. con la cadenza ivi prevista (5 o 10 anni). Qualora vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 01 agosto 2011, n. 151.

Il Funzionario Istruttore
DESDEKI Ing. Danilo



Il Comandante Provinciale
Ing. Erianno ANDRIOTTO

CUNEO, li 13.05.2013

